

Badania z dnia 16 stycznia 2007 r.

Komunikat o jakości wody podawanej do miasta ze stacji
uzdatniania w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej.

Data badania: 21.08.2007 r.

Nazwa oznaczenia	Jednostki	Wynik Badania
Barwa	mg/l	5
Mętność	NTU	poniżej 0,5
Odczyn	pH	7,3
Przewodność	uS/cm w 25 st. C	590
Zapach	-	akceptowalny (Z1R)
Smak	-	akceptowalny (Z0)
Amonowy jon	mg/l	poniżej 0,13
Azotany	mg/l	poniżej 5
Azotyny	mg/l	poniżej 0,05
mangan	mg/l	0,02
Żelazo	mg/l	poniżej 0,100

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.